

Tájékoztatás

Az 1134 Bp. XIII. ker., Pozsonyi út 77-79., hrsz.: 25532 alatti azbesztmentesítési munkálatok kapcsán

a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által NAH-1-1398/2015 számon akkreditált és nyilvántartott

WESSLING Hungary Kft. (1045 Budapest, Anonymus utca 6.)

független akkreditált környezetanalitikai laboratóriuma által végzett levegőtisztasági mérésekről

Az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet 6. § szerint **2018.11.05-én, 2018.11.07-én és 2016.11.09-én** négy-négy ponton végzett **munkahelyi levegő** szállórost mintavétel és fáziskontraszt mikroszkópiás mérések vizsgálati eredményei alapján a mérések idején a **szállórost koncentráció** valamennyi mérési ponton **kimutatási határérték alatti** volt ($<0,01$ rost/cm³), tehát a munkaterületen azbesztmentesítést végző munkavállalókat érő azbeszt-expozíció nem éri el a 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet 7. § szerinti a 0,1 rost/cm³ határértéket; a vonatkozó jogszabálynak **megfelel**.



A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerint **2018.10.29-30-án** végzett 24 órás mintavétel és pásztázó elektronmikroszkópiás **környezeti levegőterheltségi szint** mérés eredménye alapján a krizotil **azbeszt koncentráció kimutatási határérték alatti** volt (<132 azbesztrrost/m³), tehát a munkaterület környezetében tartózkodó személyeket (lakosok, közlekedők, stb.) érő azbeszt-expozíció mértéke nem éri el a 4/2011 (I. 14.) VM rendelet 1. melléklet 1.1.4.2. pontja szerinti 1000 rost/m³ határértéket; a hivatkozott jogszabálynak **megfelel**.



A következő munkahelyi levegőtisztasági mérés tervezett időpontja **2018.11.12. hétfő**.

Eredmény 1 munkanapon belül várható.