

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Megrendelő: DRYCON HUNGARY
Kármentesítő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
1037 Budapest, Csillaghegyi út 13.
Munka azonosító jele: K&H székház bontás
(2018/K/08608)

Vizsgálati jegyzőkönyv száma: 498983/1
A NAH által NAH-1-1398/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Analitika kezdete: 2018.10.19
Analitika vége: 2018.10.30

A nem a laboratórium által vett minták mérési eredményei csak a laboratórium rendelkezésére bocsátott mintákra vonatkoznak.

A WESSLING Hungary Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható.

A "NAH által nem akkreditált" megjelöléssel feltüntetett vizsgálatok kívül esnek laboratóriumunk akkreditálásának területén.



Jegyzőkönyv érvényesség
ellenőrzés.

Vizsgálati mintákat összesítő táblázat
Beszállító: WESSLING Hungary Kft. Beszállítás dátuma: 2018/10/18 18:00 Megrendelőlap száma: 2018/033653

Minta jele	Mintavétel időpontja	Minta jellege	Egyed-azonosító	Minta-tömege	Mintatartó típusa	Tartósítás módja	Mintavétel akkreditált státusza	Mintavevő	Megjegyzés
PU-1/0.0-1.0m	2018/10/18	Szilárd hulladék (egyéb)	0002984352	78 g	Műanyag zsák 1000g	Hűtött	Akkreditált	WESSLING Hungary Kft. Környezetanalitikai Laboratórium	
PU-1/2.0-3.0m	2018/10/18	Szilárd hulladék (egyéb)	0002984344	779 g	Műanyag zsák 1000g	Hűtött	Akkreditált	WESSLING Hungary Kft. Környezetanalitikai Laboratórium	
PU-1/3.0-4.0m	2018/10/18	Szilárd hulladék (egyéb)	0002984345	472 g	Műanyag zsák 1000g	Hűtött	Akkreditált	WESSLING Hungary Kft. Környezetanalitikai Laboratórium	
PU-1/4.0-5.0m	2018/10/18	Szilárd hulladék (egyéb)	0002984346	522 g	Műanyag zsák 1000g	Hűtött	Akkreditált	WESSLING Hungary Kft. Környezetanalitikai Laboratórium	
PU-2/0.0-1.0m	2018/10/18	Szilárd hulladék (egyéb)	0002984347	3g	Műanyag zsák 1000g	Hűtött	Akkreditált	WESSLING Hungary Kft. Környezetanalitikai Laboratórium	
PU-2/1.0-2.0m	2018/10/18	Szilárd hulladék (egyéb)	0002984348	119 g	Műanyag zsák 1000g	Hűtött	Akkreditált	WESSLING Hungary Kft. Környezetanalitikai Laboratórium	
PU-2/2.0-3.0m	2018/10/18	Szilárd hulladék (egyéb)	0002984349	148 g	Műanyag zsák 1000g	Hűtött	Akkreditált	WESSLING Hungary Kft. Környezetanalitikai Laboratórium	
PU-2/3.0-4.0m	2018/10/18	Szilárd hulladék (egyéb)	0002984350	59 g	Műanyag zsák 1000g	Hűtött	Akkreditált	WESSLING Hungary Kft. Környezetanalitikai Laboratórium	
PU-2/4.0-5.0m	2018/10/18	Szilárd hulladék (egyéb)	0002984351	8 g	Műanyag zsák 1000g	Hűtött	Akkreditált	WESSLING Hungary Kft. Környezetanalitikai Laboratórium	
PU-3/2.0-3.0m	2018/10/18	Szilárd hulladék (egyéb)	0002998532	1527 g	Műanyag zsák 1000g	Hűtött	Akkreditált	WESSLING Hungary Kft. Környezetanalitikai Laboratórium	
PU-3/3.0-4.0m	2018/10/18	Szilárd hulladék (egyéb)	0002998531	563 g	Műanyag zsák 1000g	Hűtött	Akkreditált	WESSLING Hungary Kft. Környezetanalitikai Laboratórium	
PU-3/4.0-5.0m	2018/10/18	Szilárd hulladék (egyéb)	0002998530	975 g	Műanyag zsák 1000g	Hűtött	Akkreditált	WESSLING Hungary Kft. Környezetanalitikai Laboratórium	
PU-4/0.0-1.0m	2018/10/18	Szilárd hulladék (egyéb)	0002998527	249 g	Műanyag zsák 1000g	Hűtött	Akkreditált	WESSLING Hungary Kft. Környezetanalitikai Laboratórium	
PU-4/1.0-2.0m	2018/10/18	Szilárd hulladék (egyéb)	0002998526	404 g	Műanyag zsák 1000g	Hűtött	Akkreditált	WESSLING Hungary Kft. Környezetanalitikai Laboratórium	
PU-4/2.0-3.0m	2018/10/18	Szilárd hulladék (egyéb)	0002998525	375 g	Műanyag zsák 1000g	Hűtött	Akkreditált	WESSLING Hungary Kft. Környezetanalitikai Laboratórium	
PU-5/0.0-1.0m	2018/10/18	Szilárd hulladék (egyéb)	0002998536	92 g	Műanyag zsák 1000g	Hűtött	Akkreditált	WESSLING Hungary Kft. Környezetanalitikai Laboratórium	
PU-5/1.0-2.0m	2018/10/18	Szilárd hulladék (egyéb)	0002998535	1153 g	Műanyag zsák 1000g	Hűtött	Akkreditált	WESSLING Hungary Kft. Környezetanalitikai Laboratórium	

Minta jele	Mintavétel időpontja	Minta jellege	Egyed-azonosító	Minta-főmege	Mintatartó típusa	Tartósítás módja	Mintavétel akkreditált státusza	Mintavevő	Megjegyzés
PU-5/2,0-3,0m	2018/10/18	Szilárd hulladék (egyéb)	0002998534	351 g	Műanyag zsák 1000g	Hűtött	Akkreditált	WESSLING Hungary Kft. Környezetanalitikai Laboratórium	
PU-6/0,0-1,0m	2018/10/18	Szilárd hulladék (egyéb)	0002998539	34 g	Műanyag zsák 1000g	Hűtött	Akkreditált	WESSLING Hungary Kft. Környezetanalitikai Laboratórium	
PU-6/1,0-2,0m	2018/10/18	Szilárd hulladék (egyéb)	0002998538	873 g	Műanyag zsák 1000g	Hűtött	Akkreditált	WESSLING Hungary Kft. Környezetanalitikai Laboratórium	
PU-6/2,0-3,0m	2018/10/18	Szilárd hulladék (egyéb)	0002998537	6479 g	Műanyag zsák 1000g	Hűtött	Akkreditált	WESSLING Hungary Kft. Környezetanalitikai Laboratórium	

**Azbeszt minőségi azonosítása szilárd anyagmintában polarizációs
fénymikroszkóppal**

Minta jellege: Szilárd hulladék (egyéb)

(1) HSG248 (HSE 2005) 2. melléklet

Minta jele	Azbeszt típusa ^{1, *}
PU-1/0,0-1,0m	Krizotil
PU-1/2,0-3,0m	Krizotil
PU-1/3,0-4,0m	Krizotil
PU-1/4,0-5,0m	Krizotil
PU-2/0,0-1,0m	Krizotil
PU-2/1,0-2,0m	Krizotil
PU-2/2,0-3,0m	Krizotil
PU-2/3,0-4,0m	Krizotil
PU-2/4,0-5,0m	Krizotil
PU-3/2,0-3,0m	Krizotil
PU-3/3,0-4,0m	Krizotil
PU-3/4,0-5,0m	Krizotil
PU-4/0,0-1,0m	Krizotil
PU-4/1,0-2,0m	Krizotil
PU-4/2,0-3,0m	Krizotil
PU-5/0,0-1,0m	Krizotil
PU-5/1,0-2,0m	Krizotil
PU-5/2,0-3,0m	Krizotil
PU-6/0,0-1,0m	Krizotil
PU-6/1,0-2,0m	Krizotil
PU-6/2,0-3,0m	Krizotil

2018. október 31.

Filep Zoltán
Laboratóriumvezető

Validált rendszerből generált vizsgálati jegyzőkönyv, amely aláírás nélkül is hiteles.