

# VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

**Megrendelő: DRYCON HUNGARY**  
**Kármentesítő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.**  
**1037 Budapest, Csillaghegyi út 13.**  
**Projekt: 1134 Bp. Pozsonyi út 77-79. szállórost**  
**koncentrációmérés, háttérmérés**  
**(2019/K/01050)**

**Vizsgálati jegyzőkönyv száma: 517739/1**  
A NAH által NAH-1-1398/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Analitika kezdete: 2019. 02. 18.  
Analitika vége: 2019. 02. 18.

A nem a laboratórium által vett minták mérési eredményei csak a laboratórium rendelkezésére bocsátott mintákra vonatkoznak.  
A WESSLING Hungary Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható.



Jegyzőkönyv érvényesség  
ellenőrzés.

**Vizsgálati mintákat összesítő táblázat**

Beszállító: WESSLING Hungary Kft. Beszállítás ideje: 2019/02/18 14:59 Megrendelőlap száma: 2019/004641

Minta jele	Mintavétel ideje	Mintatípus	Egyed-azonosító	Minta-mennyiség	Mintatartó típusa	Tartósítás módja	Mintavételi akkreditált státusza	Mintavevő	Megjegyzés
1/Háttér	2019/02/18	Levegő	0003632049	1 db	25mm-es MCE szűrő	Hűtött	Akkreditált	WESSLING Hungary Kft. Környezetanalitikai Laboratórium	
2/Háttér	2019/02/18	Levegő	0003632050	1 db	25mm-es MCE szűrő	Hűtött	Akkreditált	WESSLING Hungary Kft. Környezetanalitikai Laboratórium	
3/Háttér	2019/02/18	Levegő	0003632051	1 db	25mm-es MCE szűrő	Hűtött	Akkreditált	WESSLING Hungary Kft. Környezetanalitikai Laboratórium	
4/Háttér	2019/02/18	Levegő	0003632052	1 db	25mm-es MCE szűrő	Hűtött	Akkreditált	WESSLING Hungary Kft. Környezetanalitikai Laboratórium	

**Szállórost-koncentráció**

Mintatípus: Levegő

(1) HSG248 (HSE 2005) 1. melléklet

Vizsgált paraméter	Mértékegység	Minta jele			
		1/Háttér	2/Háttér	3/Háttér	4/Háttér
Szállórost-koncentráció <sup>1</sup>	rost/cm <sup>3</sup>	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010

2019. február 19.

Filep Zoltán  
Laboratóriumvezető

Validált rendszerből generált vizsgálati jegyzőkönyv, amely aláírás nélkül is hiteles.